

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЮ64.B.00240/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026433

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод».

Место нахождения и место осуществления деятельности: 109052, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 2.

ОГРН: 1027739700724. Телефон: +7(495) 787-99-55. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод».

Место нахождения и место осуществления деятельности: 109052, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 2.

Телефон: +7(495) 787-99-55. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г.

Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва,

ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты:

info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери шахт пассажирских лифтов двухстворчатые

горизонтально-раздвижные центрального открывания глухие с

шириной проема в свету от 600 мм до 1000 мм, высотой

проема в свету 2000 мм, изготовленные в соответствии с

КД 06.10.00.00.0000-02 (ЕІ30). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 28.22.19.160

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8431 31 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля

2008 г.), ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости EI 30.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний №2/К0544 от 19.08.2019, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12.

2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8796/АО от 08.07.2019, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64. Схема сертификации 4с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.08.2019 по 20.08.2024

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

инициал, фамилия

А.В. Рябова

инициал, фамилия